

# МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,  
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14


Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

## СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за январь месяц 2025г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	E.coli в100 мл
1	Ленина ,65	15.01.2025г.	0,091	4,37	0,452	0/0	0	0	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	15.01.2025г.	0,243	10,56	0,704	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	15.01.2025г.	0,307	9,94	0,681	0/0	0	0	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	15.01.2025г.	0,205	9,59	0,710	0/0	0	0	н/о	н/о
5	Советская,27	15.01.2025г.	0,173	9,48	0,683	0/0	0	0	н/о	н/о
6	Советская,69	15.01.2025г.	0,311	10,63	0,712	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	22.01.2025г.	0,174	5,19	0,412	0/0	0	0	н/о	н/о
8	Герцена,16	22.01.2025г.	0,310	4,87	0,353	0/0	0	0	н/о	н/о
9	Герцена,48	22.01.2025г.	0,298	5,04	0,349	0/0	0	0	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	22.01.2025г.	0,136	4,72	0,346	0/0	0	0	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	22.01.2025г.	0,271	5,16	0,419	0/0	0	2	н/о	н/о
12	Советская,57	22.01.2025г.	0,185	9,20	0,703	0/0	0	0	н/о	н/о
13	ул.Крупской	29.01.2025г.	0,210	5,71	0,352	0/0	0	0	н/о	н/о
14	Луговая,26	29.01.2025г.	0,204	5,43	0,367	0/0	0	0	н/о	н/о
15	Первомайская,1	29.01.2025г.	0,139	4,96	0,309	0/0	0	0	н/о	н/о
16	Танкистов,34	29.01.2025г.	0,115	4,20	0,315	0/0	0	0	н/о	н/о
17	Маяковского,31	29.01.2025г.	0,144	3,97	0,388	0/0	0	0	н/о	н/о
18	Столбово выход в сеть	29.01.2025г.	0,083	4,80	0,328	0/0	0	0	н/о	н/о
19	Горводозабор выход в сеть	22.01.2025г.	0,232	10,09	0,410	0/0	0	0	н/о	н/о
20	Верхне-гжатский выход в сеть	29.01.2025г.	0,092	4,52	0,455	0/0	0	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В