

МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г. Гагарин, проезд Первомайский, д.1,
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14


Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г. Гагарин за март месяц 2025г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цвет- ность, град	Мут- ность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	E.coli в 100 мл
1	Ленина, 65	12.03.2025г.	0,103	4,60	0,346	0/0	0	0	н/о	н/о
2	Красноармейская, 68	12.03.2025г.	0,319	10,54	0,731	0/0	0	0	н/о	н/о
3	Гжатская, 60	12.03.2025г.	0,354	10,79	0,428	0/0	0	0	н/о	н/о
4	Пролетарская, 11	12.03.2025г.	0,310	10,12	0,696	0/0	0	0	н/о	н/о
5	Советская, 27	12.03.2025г.	0,161	9,76	0,685	0/0	0	2	н/о	н/о
6	Советская, 69	12.03.2025г.	0,298	6,83	0,709	0/0	0	0	н/о	н/о
7	Конный, 10	19.03.2025г.	0,119	4,89	0,326	0/0	0	0	н/о	н/о
8	Герцена, 16	19.03.2025г.	0,202	4,72	0,309	0/0	0	0	н/о	н/о
9	Герцена, 48	19.03.2025г.	0,308	5,03	0,441	0/0	0	3	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	19.03.2025г.	0,136	4,61	0,330	0/0	0	0	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ, 14	19.03.2025г.	0,187	4,98	0,349	0/0	0	0	н/о	н/о
12	Советская, 57	19.03.2025г.	0,155	6,54	0,415	0/0	0	2	н/о	н/о
13	ул. Крупской	26.03.2025г.	0,149	5,32	0,377	0/0	0	0	н/о	н/о
14	Луговая, 26	26.03.2025г.	0,130	4,97	0,385	0/0	0	0	н/о	н/о
15	Первомайская, 1	26.03.2025г.	0,126	5,05	0,373	0/0	0	0	н/о	н/о
16	Танкистов, 34	26.03.2025г.	0,119	4,22	0,334	0/0	0	0	н/о	н/о
17	Маяковского, 31	26.03.2025г.	0,133	4,50	0,366	0/0	0	3	н/о	н/о
18	Стодбонь выход в сеть	19.03.2025г.	0,080	4,36	0,398	0/0	0	0	н/о	н/о
19	Горводозабор выход в сеть	19.03.2025г.	0,186	10,53	0,649	0/0	0	0	н/о	н/о
20	Верхне-Гжатский выход в сеть	19.03.2025г.	0,088	5,66	0,419	0/0	0	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В