

МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г. Гагарин, проезд Первомайский, д.1,
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14

Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г. Гагарин за апрель месяц 2025г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	E.coli в100 мл
1	Ленина,65	02.04.2025г.	0,104	4,73	0,329	0/0	0	0	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	02.04.2025г.	0,226	10,69	0,607	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	02.04.2025г.	0,240	10,71	0,713	0/0	0	0	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	02.04.2025г.	0,231	11,02	0,720	0/0	0	0	н/о	н/о
5	Советская,27	02.04.2025г.	0,192	9,56	0,611	0/0	0	2	н/о	н/о
6	Советская,69	02.04.2025г.	0,255	10,80	0,724	0/0	0	0	н/о	н/о
7	Конный,10	09.04.2025г.	0,210	6,54	0,402	0/0	0	0	н/о	н/о
8	Герцена,16	09.04.2025г.	0,293	4,71	0,358	0/0	0	2	н/о	н/о
9	Герцена,48	09.04.2025г.	0,297	4,89	0,382	0/0	0	0	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	09.04.2025г.	0,126	4,10	0,295	0/0	0	0	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	09.04.2025г.	0,188	4,77	0,394	0/0	0	0	н/о	н/о
12	Советская,57	09.04.2025г.	0,195	9,24	0,481	0/0	0	0	н/о	н/о
13	ул.Крупской	16.04.2025г.	0,179	5,99	0,377	0/0	0	0	н/о	н/о
14	Луговая,26	16.04.2025г.	0,202	6,14	0,411	0/0	0	0	н/о	н/о
15	Первомайская,1	16.04.2025г.	0,161	5,87	0,415	0/0	0	0	н/о	н/о
16	Танкистов,34	16.04.2025г.	0,170	5,09	0,397	0/0	0	0	н/о	н/о
17	Маяковского,31	16.04.2025г.	0,196	5,86	0,384	0/0	0	3	н/о	н/о
18	Столбово выход в сеть	09.04.2025г.	0,129	4,84	0,353	0/0	0	0	н/о	н/о
19	Горводозабор выход в сеть	09.04.2025г.	0,267	10,63	0,730	0/0	0	0	н/о	н/о
20	Верхне-гжатский выход в сеть	09.04.2025г.	0,095	4,32	0,408	0/0	0	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:

Толпыгина Е.В