

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за январь месяц 2020г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 м
1	Ленна .65	15.01.2020г.	0,085	4,57	0,395	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская.52	15.01.2020г.	0,202	11,16	0,813	0/0	0	отс	н/о	н/о
3	Гжатская.60	15.01.2020г.	0,210	11,01	0,979	0/0	0	2	н/о	н/о
4	Пролетарская.11	15.01.2020г.	0,193	9,24	0,880	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская.27	15.01.2020г.	0,157	8,04	0,730	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская.69	15.01.2020г.	0,181	9,34	0,845	0/0	0	3	н/о	н/о
7	Герцена,72	15.01.2020г.	0,344	9,72	0,926	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Конный,10	22.01.2020г.	0,102	7,01	0,476	0/0	0	2	н/о	н/о
9	Герцена,16	22.01.2020г.	0,142	6,95	0,523	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,48	22.01.2020г.	0,213	6,65	0,589	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Хлебозавод	22.01.2020г.	0,079	4,93	0,374	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Строителей (Надежда)	22.01.2020г.	0,111	5,20	0,463	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	50 лет ВЛКСМ,14	22.01.2020г.	0,120	6,92	0,606	0/0	0	2	н/о	н/о
14	Советская.57	22.01.2020г.	0,226	9,71	0,796	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	ул.Крупской	29.01.2020г.	0,112	6,11	0,574	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Герцена,56	29.01.2020г.	0,132	7,19	0,643	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Луговая,15	29.01.2020г.	0,101	5,70	0,562	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Первомайская,1	29.01.2020г.	0,132	6,46	0,626	0/0	0	2	н/о	н/о
19	пер.Хлебный,8а	29.01.2020г.	0,089	4,32	0,388	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Танкистов,34	29.01.2020г.	0,141	5,78	0,457	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Маяковского,31	29.01.2020г.	0,136	6,44	0,563	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Столбово выход в сеть	29.01.2020г.	0,075	5,02	0,457	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Горводозабор выход в сеть	29.01.2020г.	0,217	11,32	0,774	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Верхне-гжатск выход в сеть	29.01.2020г.	0,089	8,59	0,613	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В