

**Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за январь месяц 2021г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в100 мл
1	Ленина ,65	13.01.2021г.	0,083	5,18	0,313	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	13.01.2021г.	0,174	9,16	0,530	0/0	0	3	н/о	н/о
3	Гжатская,60	13.01.2021г.	0,169	8,61	0,525	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	13.01.2021г.	0,171	7,28	0,550	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	13.01.2021г.	0,132	5,63	0,402	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	13.01.2021г.	0,161	7,93	0,590	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	20.01.2021г.	0,130	5,89	0,376	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	20.01.2021г.	0,141	6,36	0,384	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	20.01.2021г.	0,292	8,02	0,414	0/0	0	2	н/о	н/о
10	Хлебозавод	20.01.2021г.	0,089	5,49	0,319	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Строителей (Надежда)	20.01.2021г.	0,117	6,46	0,303	0/0	0	3	н/о	н/о
12	50 лет ВЛКСМ,14	20.01.2021г.	0,113	6,30	0,351	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	Советская,57	20.01.2021г.	0,141	8,97	0,687	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	ул.Крупской	27.01.2021г.	0,109	5,76	0,351	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Луговая,26	27.01.2021г.	0,127	5,96	0,386	0/0	0	2	н/о	н/о
16	Первомайская,1	27.01.2021г.	0,141	6,06	0,512	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	пер.Хлебный,8а	27.01.2021г.	0,088	4,52	0,226	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Танкистов,34	27.01.2021г.	0,145	5,32	0,407	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Маяковского,31	27.01.2021г.	0,121	4,86	0,305	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Столбово выход в сеть	27.01.2021г.	0,059	4,87	0,293	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Горводозабор выход в сеть	27.01.2021г.	0,233	7,75	0,511	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Верхне-гжатск выход в сеть	27.01.2021г.	0,058	5,68	0,313	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В