

МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14

Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за январь месяц 2022г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в100 мл
1	Ленина .65	12.01.2022г.	0,095	4,87	0,300	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская.68	12.01.2022г.	0,197	10,12	0,503	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская.60	12.01.2022г.	0,183	9,65	0,480	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская.11	12.01.2022г.	0,191	11,07	0,475	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская.27	12.01.2022г.	0,153	7,83	0,457	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская.69	12.01.2022г.	0,215	10,22	0,414	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный.10	19.01.2022г.	0,133	5,99	0,355	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	19.01.2022г.	0,221	6,10	0,372	0/0	0	2	н/о	н/о
9	Герцена,48	19.01.2022г.	0,290	6,43	0,348	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	19.01.2022г.	0,137	6,02	0,289	0/0	0	3	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ.14	19.01.2022г.	0,169	5,95	0,313	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Советская,57	19.01.2022г.	0,149	6,74	0,421	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	ул.Крупской	26.01.2022г.	0,122	6,90	0,458	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	Луговая.26	26.01.2022г.	0,141	7,54	0,701	0/0	0	3	н/о	н/о
15	Первомайская.1	26.01.2022г.	0,111	5,64	0,385	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	пер.Хлебный.8а	26.01.2022г.	0,100	5,25	0,318	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Танкистов.34	26.01.2022г.	0,129	6,12	0,384	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Маяковского,31	26.01.2022г.	0,137	6,46	0,452	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Столбово выход в сеть	26.01.2022г.	0,058	6,60	0,481	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Горводозабор выход в сеть	26.01.2022г.	0,238	9,70	0,832	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Верхне-гжатский выход в сеть	26.01.2022г.	0,177	8,21	0,745	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В