

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за **февраль** месяц **2016г.**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты						Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	pH	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 мл
1	Красноармейская, 52	02.02.2016г.	0,330	20,24	1,31	0/0	0	7,37	2	н/о	н/о
2	Пролетарская,11	02.02.2016г.	0,350	20,24	1,31	0/0	0	7,38	0	н/о	н/о
3	Гжатская ,60	02.02.2016г.	0,370	23,18	1,54	0/0	0	7,38	0	н/о	н/о
4	Советская,32	02.02.2016г.	0,290	20,24	1,07	0/0	0	7,37	0	н/о	н/о
5	Советская,44	02.02.2016г.	0,310	26,12	1,40	0/0	0	7,36	0	н/о	н/о
6	Советская,69	02.02.2016г.	0,350	23,18	1,73	0/0	0	7,34	3	н/о	н/о
7	Конный,4	02.02.2016г.	0,250	17,29	0,96	0/0	0	7,31	0	н/о	н/о
8	Конный,10	02.02.2016г.	0,260	20,24	0,84	0/0	0	7,30	0	н/о	н/о
9	Свердлова, 5	09.02.2016г.	0,280	17,29	1,26	0/0	0	7,27	0	н/о	н/о
10	Герцена, 72	09.02.2016г.	0,260	14,35	0,86	0/0	0	7,24	2	н/о	н/о
11	Герцена, 46	09.02.2016г.	0,230	11,41	0,84	0/0	0	7,22	0	н/о	н/о
12	Герцена, 32	09.02.2016г.	0,210	8,47	0,40	0/0	0	7,24	0	н/о	н/о
13	Звероплемхоз	09.02.2016г.	0,280	11,41	0,63	0/0	0	7,28	0	н/о	н/о
14	Хлебозавод	09.02.2016г.	0,170	8,47	0,58	0/0	0	7,25	0	н/о	н/о
17	Строителей (баня)	09.02.2016г.	0,290	17,29	1,29	0/0	0	7,27	0	н/о	н/о
18	Строителей (Перекрест)	09.02.2016г.	0,280	14,35	1,05	0/0	0	7,24	3	н/о	н/о
19	Строителей(Надежда)	16.02.2016г.	0,240	17,29	0,84	0/0	0	7,25	0	н/о	н/о
20	Пушкина,5	16.02.2016г.	0,250	14,35	1,05	0/0	0	7,27	3	н/о	н/о
21	50летВЛКСМ,25	16.02.2016г.	0,350	20,24	1,31	0/0	0	7,37	0	н/о	н/о
22	50летВЛКСМ,22	16.02.2016г.	0,310	17,29	1,07	0/0	0	7,38	0	н/о	н/о
23	50летВЛКСМ,14	16.02.2016г.	0,300	17,29	0,82	0/0	0	7,35	2	н/о	н/о
24	Смоленск. наб,63	16.02.2016г.	0,350	23,18	1,31	0/0	0	7,38	0	н/о	н/о
25	Ленина,21	16.02.2016г.	0,190	11,41	0,84	0/0	0	7,30	0	н/о	н/о
26	Ленина,43	16.02.2016г.	0,210	14,35	0,61	0/0	0	7,31	0	н/о	н/о
27	Ленина,65	16.02.2016г.	0,200	17,29	0,84	0/0	0	7,27	0	н/о	н/о
28	Столбово выход в сеть	16.02.2016г.	0,230	11,41	0,58	0/0	0	7,27	0	н/о	н/о
29	Горводозабор выход в сеть	16.02.2016г.	0,340	20,34	1,05	0/0	0	7,40	0	н/о	н/о
30	Верхне-Гжатский в-р Выход в сеть	09.02.2016г.	0,270	23,18	0,86	0/0	0	7,30	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В