

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за март месяц 2016г.

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты						Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	pH	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 мл
1	Красноармейская, 52	01.03.2016г.	0,340	20,24	1,59	0/0	0	7,40	2	н/о	н/о
2	Пролетарская, 11	01.03.2016г.	0,310	20,24	1,31	0/0	0	7,39	0	н/о	н/о
3	Гжатская, 60	01.03.2016г.	0,330	23,18	1,31	0/0	0	7,39	0	н/о	н/о
4	Советская, 32	01.03.2016г.	0,290	20,24	1,26	0/0	0	7,37	0	н/о	н/о
5	Советская, 44	01.03.2016г.	0,280	20,24	1,12	0/0	0	7,38	0	н/о	н/о
6	Советская, 69	01.03.2016г.	0,310	21,41	1,31	0/0	0	7,39	3	н/о	н/о
7	Конный, 4	01.03.2016г.	0,280	17,29	1,03	0/0	0	7,28	0	н/о	н/о
8	Конный, 10	01.03.2016г.	0,270	14,35	0,84	0/0	0	7,27	0	н/о	н/о
9	Свердлова, 5	09.03.2016г.	0,290	22,00	1,31	0/0	0	7,36	0	н/о	н/о
10	Герцена, 72	09.03.2016г.	0,270	15,53	1,03	0/0	0	7,30	0	н/о	н/о
11	Герцена, 46	09.03.2016г.	0,250	11,41	0,61	0/0	0	7,29	0	н/о	н/о
12	Герцена, 32	09.03.2016г.	0,240	10,24	0,49	0/0	0	7,26	0	н/о	н/о
13	Звероплемхоз	09.03.2016г.	0,230	8,47	0,37	0/0	0	7,25	0	н/о	н/о
14	Хлебозавод	09.03.2016г.	0,190	9,65	0,82	0/0	0	7,22	0	н/о	н/о
17	Строителей (баня)	09.03.2016г.	0,280	13,18	0,82	0/0	0	7,31	3	н/о	н/о
18	Строителей (Перекрест)	09.03.2016г.	0,280	14,35	0,86	0/0	0	7,30	0	н/о	н/о
19	Строителей(Надежда)	16.03.2016г.	0,250	6,12	1,07	0/0	0	7,27	0	н/о	н/о
20	Пушкина, 5	16.03.2016г.	0,290	15,53	1,07	0/0	0	7,32	3	н/о	н/о
21	50летВЛКСМ, 25	16.03.2016г.	0,330	20,24	1,36	0/0	0	7,35	0	н/о	н/о
22	50летВЛКСМ, 22	16.03.2016г.	0,340	23,18	1,54	0/0	0	7,34	0	н/о	н/о
23	50летВЛКСМ, 14	16.03.2016г.	0,310	20,24	1,36	0/0	0	7,33	0	н/о	н/о
24	Смоленск. наб, 63	16.03.2016г.	0,360	23,18	1,61	0/0	0	7,35	0	н/о	н/о
25	Ленина, 21	16.03.2016г.	0,230	13,77	0,84	0/0	0	7,25	0	н/о	н/о
26	Ленина, 43	16.03.2016г.	0,220	11,41	0,63	0/0	0	7,24	0	н/о	н/о
27	Ленина, 65	16.03.2016г.	0,210	10,24	0,61	0/0	0	7,24	0	н/о	н/о
28	Столбово выход в сеть	16.03.2016г.	0,190	9,65	0,49	0/0	0	7,29	0	н/о	н/о
29	Горводозабор выход в сеть	16.03.2016г.	0,370	27,29	1,54	0/0	0	7,39	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В