

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за март месяц 2020г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	ТКБ в 100 мл
1	Ленина,65	04.03.2020г.	0,114	4,56	0,288	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	04.03.2020г.	0,201	13,94	0,424	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	04.03.2020г.	0,140	10,22	0,407	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	04.03.2020г.	0,215	12,09	0,438	0/0	0	3	н/о	н/о
5	Советская,27	04.03.2020г.	0,155	10,32	0,393	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	04.03.2020г.	0,237	12,41	0,494	0/0	0	отс	н/о	н/о
7	Герцена,72	04.03.2020г.	0,394	5,95	0,350	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Конный,10	11.03.2020г.	0,124	6,72	0,364	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,16	11.03.2020г.	0,156	9,05	0,366	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,48	11.03.2020г.	0,262	10,42	0,370	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Хлебозавод	11.03.2020г.	0,083	7,80	0,277	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Строителей (Надежда)	11.03.2020г.	0,146	6,24	0,408	0/0	0	2	н/о	н/о
13	50 лет ВЛКСМ,14	11.03.2020г.	0,109	8,75	0,421	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	Советская,57	11.03.2020г.	0,153	11,77	0,626	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	ул.Крупской	18.03.2020г.	0,161	6,75	0,327	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Герцена,56	18.03.2020г.	0,185	5,61	0,295	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Луговая,15	18.03.2020г.	0,160	5,65	0,364	0/0	0	2	н/о	н/о
18	Первомайская,1	18.03.2020г.	0,141	4,87	0,409	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	пер.Хлебный,8а	18.03.2020г.	0,101	4,12	0,245	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Танкистов,34	18.03.2020г.	0,111	5,01	0,248	0/0	0	2	н/о	н/о
21	Маяковского,31	18.03.2020г.	0,091	6,13	0,236	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Столбово выход в сеть	18.03.2020г.	0,182	6,85	0,309	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Горводозабор выход в сеть	18.03.2020г.	0,233	7,90	0,413	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Верхне-гжатск выход в сеть	18.03.2020г.	0,080	6,25	0,302	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В