

# МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,  
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14

Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

## СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за **апрель** месяц **2022г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в100 мл
1	Ленина ,65	06.04.2022г.	0,089	4,73	0,288	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	06.04.2022г.	0,190	9,86	0,484	0/0	0	отс	н/о	н/о
3	Гжатская,60	06.04.2022г.	0,177	9,31	0,473	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	06.04.2022г.	0,185	10,02	0,506	0/0	0	2	н/о	н/о
5	Советская,27	06.04.2022г.	0,151	7,44	0,469	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	06.04.2022г.	0,196	10,17	0,411	0/0	0	отс	н/о	н/о
7	Конный,10	13.04.2022г.	0,137	6,08	0,375	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	13.04.2022г.	0,209	6,24	0,452	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	13.04.2022г.	0,280	6,41	0,388	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	13.04.2022г.	0,127	5,73	0,290	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	13.04.2022г.	0,153	5,88	0,329	0/0	0	3	н/о	н/о
12	Советская,57	13.04.2022г.	0,141	5,59	0,404	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	ул.Крупской	20.04.2022г.	0,119	5,81	0,393	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	Луговая,26	20.04.2022г.	0,136	6,26	0,502	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Первомайская,1	20.04.2022г.	0,104	4,87	0,296	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	пер.Хлебный,8а	20.04.2022г.	0,092	5,11	0,268	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Танкистов,34	20.04.2022г.	0,130	5,44	0,327	0/0	0	2	н/о	н/о
18	Маяковского,31	20.04.2022г.	0,120	5,63	0,304	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Столбово выход в сеть	20.04.2022г.	0,082	5,22	0,297	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Горводозабор выход в сеть	20.04.2022г.	0,230	10,58	0,662	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Верхне-гжатский выход в сеть	20.04.2022г.	0,175	6,24	0,516	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В