

МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14


Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за апрель месяц 2023г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	E.coli в100 мл
1	Ленина ,65	05.04.2023г.	0,113	4,33	0,298	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	05.04.2023г.	0,224	10,71	0,473	0/0	0	отс	н/о	н/о
3	Гжатская,60	05.04.2023г.	0,260	11,05	0,619	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	05.04.2023г.	0,214	10,69	0,593	0/0	0	2	н/о	н/о
5	Советская,27	05.04.2023г.	0,152	10,06	0,582	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	05.04.2023г.	0,179	10,23	0,496	0/0	0	отс	н/о	н/о
7	Конный,10	12.04.2023г.	0,117	5,61	0,302	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	12.04.2023г.	0,159	4,78	0,295	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	12.04.2023г.	0,204	5,04	0,326	0/0	0	2	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	12.04.2023г.	0,135	4,92	0,295	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	12.04.2023г.	0,168	6,27	0,384	0/0	0	отс	0,33	н/о
12	Советская,57	12.04.2023г.	0,136	10,41	0,571	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	ул.Крупской	19.04.2023г.	0,127	5,32	0,396	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	Луговая,26	19.04.2023г.	0,133	5,97	0,417	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Первомайская,1	19.04.2023г.	0,138	5,41	0,404	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	пер.Хлебный,8а	19.04.2023г.	0,104	4,82	0,291	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Танкистов,34	19.04.2023г.	0,116	4,75	0,316	0/0	0	2	н/о	н/о
18	Маяковского,31	19.04.2023г.	0,122	5,04	0,420	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Столбово выход в сеть	12.04.2023г.	0,063	4,70	0,274	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Горводозабор выход в сеть	12.04.2023г.	0,244	10,43	0,400	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Верхне-гжатский выход в сеть	12.04.2023г.	0,107	5,22	0,318	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В