

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за май месяц **2017г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 м.
1	Ленина ,65	03.05.2017г.	0,091	7,2	0,093	0/0	0	0	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	03.05.2017г.	0,386	20,1	1,18	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	03.05.2017г.	0,447	26,6	2,15	0/0	0	6	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	03.05.2017г.	0,610	22,3	1,91	0/0	0	0	н/о	н/о
5	Советская,27	03.05.2017г.	0,316	13,0	1,14	0/0	0	0	н/о	н/о
6	Советская,69	03.05.2017г.	0,483	20,2	1,80	0/0	0	3	н/о	н/о
7	Конный,10	03.05.2017г.	0,142	14,6	1,09	0/0	0	0	н/о	н/о
8	Герцена,16	03.05.2017г.	0,147	12,1	1,13	0/0	0	0	н/о	н/о
9	Герцена,48	10.05.2017г.	0,223	10,2	1,05	0/0	0	0	н/о	н/о
10	Герцена,72	10.05.2017г.	0,230	8,4	0,906	0/0	0	2	н/о	н/о
11	Хлебозавод	10.05.2017г.	0,156	10,0	0,831	0/0	0	0	н/о	н/о
12	Пушкина,5	10.05.2017г.	0,212	14,5	0,989	0/0	0	0	н/о	н/о
13	Строителей (Перекресток)	10.05.2017г.	0,292	9,2	0,990	0/0	0	2	н/о	н/о
14	Строителей (Надежда)	10.05.2017г.	0,239	11,2	0,965	0/0	0	0	н/о	н/о
15	50 лет ВЛКСМ,14	10.05.2017г.	0,351	19,1	1,70	0/0	0	0	н/о	н/о
16	Советская,57	10.05.2017г.	0,352	18,7	0,987	0/0	0	0	н/о	н/о
17	ул.Крупской	17.05.2017г.	0,388	20,0	1,57	0/0	0	0	н/о	н/о
18	Герцена,56	17.05.2017г.	0,229	12,1	0,99	0/0	0	2	н/о	н/о
19	Луговая,24	17.05.2017г.	0,232	12,9	1,10	0/0	0	0	н/о	н/о
20	Первомайская,3	17.05.2017г.	0,173	8,7	1,06	0/0	0	0	н/о	н/о
21	пер.Хлебный,8а	17.05.2017г.	0,156	12,9	1,02	0/0	0	0	н/о	н/о
22	Герцена наб (мост0	17.05.2017г.	0,286	13,4	0,821	0/0	0	3	н/о	н/о
23	Маяковского,31	17.05.2017г.	0,264	11,3	0,848	0/0	0	0	н/о	н/о
24	Столбово выход в сеть	17.05.2017г.	0,120	11,1	0,918	0/0	0	0	н/о	н/о
25	Горводозабор выход в сеть	17.05.2017г.	0,610	26,6	2,15	0/0	0	0	н/о	н/о
26	Верхне-гжатск выход в сеть	17.05.2017г.	0,149	12,1	0,986	0/0	0	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В