

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за май месяц 2019г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	ТКБ в 100 м
1	Ленина ,65	15.05.2019г.	0,075	5,87	0,467	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	15.05.2019г.	0,210	11,38	0,854	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	15.05.2019г.	0,199	10,97	0,836	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	15.05.2019г.	0,212	9,84	0,919	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	15.05.2019г.	0,174	8,45	0,861	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	15.05.2019г.	0,234	9,78	1,109	0/0	0	3	н/о	н/о
7	Конный,10	15.05.2019г.	0,102	6,38	0,411	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	15.05.2019г.	0,095	5,72	0,582	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	22.05.2019г.	0,096	5,77	0,104	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,72	22.05.2019г.	0,121	7,34	0,656	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Хлебозавод	22.05.2019г.	0,078	5,53	0,410	0/0	0	2	н/о	н/о
12	Пушкина,5	22.05.2019г.	0,129	6,34	0,695	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	Строителей (Надежда)	22.05.2019г.	0,108	6,85	0,576	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	50 лет ВЛКСМ,14	22.05.2019г.	0,103	8,18	0,714	0/0	0	3	н/о	н/о
15	Советская,57	22.05.2019г.	0,128	8,08	0,574	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	ул.Крупской	29.05.2019г.	0,104	5,95	0,470	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Герцена,56	29.05.2019г.	0,092	6,05	0,498	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Луговая,24	29.05.2019г.	0,143	6,96	0,620	0/0	0	3	<b>0,33</b>	н/о
19	Первомайская,3	29.05.2019г.	0,199	5,15	0,493	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	пер.Хлебный,8а	29.05.2019г.	0,079	4,94	0,390	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Герцена наб (мост0	29.05.2019г.	0,110	4,71	0,573	0/0	0	2	н/о	н/о
22	Маяковского,31	29.05.2019г.	0,107	6,00	0,595	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Столбово выход в сеть	29.05.2019г.	0,092	6,94	0,476	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Горводозабор выход в сеть	29.05.2019г.	0,147	11,32	0,985	0/0	0	отс	н/о	н/о
25	Верхне-гжатск выход в сеть	29.05.2019г.	0,171	8,70	0,740	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В