

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за июнь месяц 2018г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 м.
1	Ленина ,65	06.06.2018г.	0,085	8,95	0,564	0/0	0	0	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	06.06.2018г.	0,425	13,10	0,903	0/0	0	0	н/о	н/о
3	Гжатская,60	06.06.2018г.	0,404	13,72	0,833	0/0	0	0	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	06.06.2018г.	0,424	14,15	0,912	0/0	0	0	н/о	н/о
5	Советская,27	06.06.2018г.	0,327	12,16	0,681	0/0	0	0	н/о	н/о
6	Советская,69	06.06.2018г.	0,410	14,01	0,737	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	06.06.2018г.	0,128	7,44	0,397	0/0	0	0	н/о	н/о
8	Герцена,16	06.06.2018г.	0,105	7,21	0,383	0/0	0	0	н/о	н/о
9	Герцена,48	13.06.2018г.	0,086	4,01	0,320	0/0	0	0	н/о	н/о
10	Герцена,72	13.06.2018г.	0,130	5,65	0,350	0/0	0	2	н/о	н/о
11	Хлебозавод	13.06.2018г.	0,079	2,90	0,302	0/0	0	0	н/о	н/о
12	Пушкина,5	13.06.2018г.	0,189	5,13	0,474	0/0	0	3	н/о	н/о
13	Строителей (Надежда)	13.06.2018г.	0,177	5,61	0,521	0/0	0	0	н/о	н/о
14	50 лет ВЛКСМ,14	13.06.2018г.	0,206	8,25	0,628	0/0	0	0	н/о	н/о
15	Советская,57	13.06.2018г.	0,302	8,34	0,596	0/0	0	0	н/о	н/о
16	ул.Крупской	20.06.2018г.	0,155	5,71	0,418	0/0	0	0	н/о	н/о
17	Герцена,56	20.06.2018г.	0,096	6,41	0,402	0/0	0	0	н/о	н/о
18	Луговая,24	20.06.2018г.	0,110	6,90	0,406	0/0	0	0	н/о	н/о
19	Первомайская,3	20.06.2018г.	0,217	6,96	0,521	0/0	0	0	н/о	н/о
20	пер.Хлебный,8а	20.06.2018г.	0,104	4,32	0,235	0/0	0	0	н/о	н/о
21	Герцена наб (мост0	20.06.2018г.	0,131	4,92	0,379	0/0	0	2	н/о	н/о
22	Маяковского,31	20.06.2018г.	0,198	5,05	0,440	0/0	0	0	н/о	н/о
23	Столбово выход в сеть	20.06.2018г.	0,062	7,80	0,257	0/0	0	0	н/о	н/о
24	Горводозабор выход в сеть	20.06.2018г.	0,657	9,03	0,527	0/0	0	0	н/о	н/о
25	Верхне-гжатск выход в сеть	20.06.2018г.	0,142	5,24	0,432	0/0	0	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В