

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за июнь месяц 2019г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	ТКБ в 100 мл
1	Герцена,16	06.06.2019г.	0,177	5,75	0,702	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Пролетарская,11	06.06.2019г.	0,295	10,75	0,763	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Советская,27	06.06.2019г.	0,103	7,56	0,664	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Красноармейская,52	06.06.2019г.	0,078	8,07	0,686	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Луговая,24	06.06.2019г.	0,116	4,96	0,469	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Пушкина,5	06.06.2019г.	0,174	10,01	0,696	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Ленина,65	06.06.2019г.	0,144	6,48	0,511	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Хлебозавод	06.06.2019г.	0,071	5,86	0,380	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Маяковского,31	06.06.2019г.	0,065	5,48	0,381	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Конный,10	19.06.2019г.	0,101	6,34	0,456	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Гжтская,60	19.06.2019г.	0,178	10,53	0,810	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Советская,27	19.06.2019г.	0,179	8,37	0,795	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	Советская,69	19.06.2019г.	0,208	9,55	1,076	0/0	0	3	н/о	н/о
14	Герцена,48	19.06.2019г.	0,101	6,18	0,514	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Герцена,72	19.06.2019г.	0,128	7,08	0,674	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Строителей (Надежда)	26.06.2019г.	0,109	6,65	0,470	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	50 лет ВЛКСМ,14	26.06.2019г.	0,092	6,05	0,598	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	ул.Крупской	26.06.2019г.	0,103	5,76	0,520	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Герцена,56	26.06.2019г.	0,099	5,11	0,473	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Первомайская,3	26.06.2019г.	0,179	6,94	0,690	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	пер.Хлебный,8а	26.06.2019г.	0,102	4,91	0,573	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Герцена наб (мост)	26.06.2019г.	0,107	5,09	0,584	0/0	0	1	н/о	н/о
23	Столбово выход в сеть	26.06.2019г.	0,083	4,94	0,476	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Горводозабор выход в сеть	26.06.2019г.	0,163	10,02	0,785	0/0	0	отс	н/о	н/о
25	Верхне-гжатск выход в сеть	26.06.2019г.	0,041	4,71	0,440	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В