

# МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,  
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14

## Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

### СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за **июнь** месяц **2022г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	E.coli в100 мл
1	Ленина,65	08.06.2022г.	0,098	3,45	0,277	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	08.06.2022г.	0,184	6,97	0,413	0/0	0	отс	н/о	н/о
3	Гжатская,60	08.06.2022г.	0,203	6,88	0,395	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	08.06.2022г.	0,211	6,92	0,400	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	08.06.2022г.	0,159	6,46	0,409	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	08.06.2022г.	0,190	6,95	0,421	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	15.06.2022г.	0,113	5,37	0,298	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	15.06.2022г.	0,131	4,83	0,303	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	15.06.2022г.	0,275	6,05	0,399	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	15.06.2022г.	0,129	4,74	0,293	0/0	0	2	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	15.06.2022г.	0,177	5,22	0,304	0/0	0	отс	0,33	н/о
12	Советская,57	15.06.2022г.	0,144	6,36	0,346	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	ул.Крупской	22.06.2022г.	0,115	4,83	0,295	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	Луговая,26	22.06.2022г.	0,140	5,09	0,327	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Первомайская,1	22.06.2022г.	0,134	5,14	0,293	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	пер.Хлебный,8а	22.06.2022г.	0,075	4,16	0,271	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Танкистов,34	22.06.2022г.	0,099	4,27	0,411	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Маяковского,31	22.06.2022г.	0,138	3,94	0,388	0/0	0	2	н/о	н/о
19	Столбово выход в сеть	22.06.2022г.	0,075	3,37	0,328	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Горводозабор выход в сеть	22.06.2022г.	0,272	10,04	0,496	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Верхне-гжатский выход в сеть	22.06.2022г.	0,101	4,31	0,397	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В