

# МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,  
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14

## Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

### СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за **июнь** месяц **2023г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	E.coli в100 мл
1	Ленина ,65	07.06.2023г.	0,093	4,29	0,303	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	07.06.2023г.	0,184	9,48	0,491	0/0	0	отс	н/о	н/о
3	Гжатская,60	07.06.2023г.	0,202	9,81	0,497	0/0	0	2	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	07.06.2023г.	0,199	10,07	0,483	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	07.06.2023г.	0,201	10,19	0,501	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	07.06.2023г.	0,214	10,92	0,495	0/0	0	отс	н/о	н/о
7	Конный,10	14.06.2023г.	0,147	7,12	0,388	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	14.06.2023г.	0,262	6,99	0,452	0/0	0	2	н/о	н/о
9	Герцена,48	14.06.2023г.	0,295	8,52	0,522	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	14.06.2023г.	0,200	6,81	0,411	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	14.06.2023г.	0,224	6,91	0,432	0/0	0	отс	0,33	н/о
12	Советская,57	14.06.2023г.	0,187	7,11	0,417	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	ул.Крупской	21.06.2023г.	0,287	6,89	0,427	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	Луговая,26	21.06.2023г.	0,203	6,07	0,429	0/0	0	2	н/о	н/о
15	Первомайская,1	21.06.2023г.	0,195	5,02	0,399	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Танкистов,34	21.06.2023г.	0,167	5,18	0,401	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Маяковского,31	21.06.2023г.	0,173	5,24	0,400	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Столбово выход в сеть	21.06.2023г.	0,073	4,18	0,292	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Горводозабор выход в сеть	21.06.2023г.	0,210	10,19	0,523	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Верхне-гжатский выход в сеть	21.06.2023г.	0,114	5,78	0,388	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В