

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за июль месяц 2018 год.

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах, балл	Привкус, балл	ОМЧ в 1 мл.	ОКБ в 100мл.	ТКБ в 100 мл.
1	Ленина, 65	11.07.2018г	0,295	10,58	0,680	0/0	0	15	1	н/о
2	Красноармейская,52	11.07.2018г	0,408	0,791	0,803	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская, 60	11.07.2018г	0,440	8,810	0,802	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская, 11	11.07.2018г	0,907	22,44	2,52	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская, 27	11.07.2018г	0,967	15,27	1,440	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская, 69	11.07.2018г	0,379	10,38	0,742	0/0	0	отс	н/о	н/о
7	Конный, 10	11.07.2018г	0,198	6,72	0,544	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	11.07.2018г	0,282	10,36	0,502	0/0	0	2	0,33	н/о
9	Герцена, 48	18.07.2018г	0,139	5,02	0,516	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,72	18.07.2018г	0,205	6,07	0,579	0/0	0	3	н/о	н/о
11	Хлебозавод	18.07.2018г	0,172	6,15	0,540	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Строителей (Надежда)	18.07.2018г	0,372	8,25	0,620	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	50 лет ВЛКСМ, 14	18.07.2018г	0,222	6,27	0,687	0/0	0	2	н/о	н/о
14	Советская, 57	18.07.2018г	0,567	15,28	1,02	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Пушкина, 5	18.07.2018г	0,198	5,34	0,544	0/0	0	2	н/о	н/о
16	ул.Крупской	25.07.2018г	0,374	10,80	0,725	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Герцена, 56	25.07.2018г	0,201	5,42	0,801	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Луговая, 24	25.07.2018г	0,521	17,70	1,24	0/0	0	3	0,33	н/о
19	Первомайская, 3	25.07.2018г	0,125	5,21	0,455	0/0	0	3	н/о	н/о
20	пер.Хлебный, 8а	25.07.2018г	0,100	4,69	0,402	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Герцена наб.(мост)	25.07.2018г	0,184	4,20	0,434	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Маяковского, 31	25.07.2018г	0,105	3,85	0,392	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Столбово, выход в сеть	25.07.2018г	0,093	5,49	0,427	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Горводозабор выход в сеть	25.07.2018г	1,040	23,40	2,34	0/0	0	отс	н/о	н/о
25	Верхне-Гжатск Выход в сеть	25.07.2018г	0,123	5,97	0,501	0/0	0	отс	н/о	н/о

Лаборант химико-бактериологической лаборатории :



/ Т.А.Журавлева/