

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за июль месяц 2020г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в100 мл
1	Ленина ,65	08.07.2020г.	0,092	5,77	0,409	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	08.07.2020г.	0,194	8,66	0,698	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	08.07.2020г.	0,188	6,33	0,671	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	08.07.2020г.	0,163	8,91	0,644	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	08.07.2020г.	0,141	7,08	0,671	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	08.07.2020г.	0,166	6,87	0,534	0/0	0	3	н/о	н/о
7	Герцена,72	08.07.2020г.	0,307	7,02	0,688	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Конный,10	15.07.2020г.	0,102	5,05	0,417	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,16	15.07.2020г.	0,123	8,20	0,632	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,48	15.07.2020г.	0,158	4,97	0,369	0/0	0	2	н/о	н/о
11	Хлебозавод	15.07.2020г.	0,095	6,47	0,400	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Строителей (Надежда)	15.07.2020г.	0,119	5,35	0,422	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	50 лет ВЛКСМ,14	15.07.2020г.	0,166	6,30	0,619	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	Советская,57	15.07.2020г.	0,146	7,18	0,806	0/0	0	2	н/о	н/о
15	ул.Крупской	22.07.2020г.	0,114	5,04	0,323	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Герцена,56	22.07.2020г.	0,219	6,29	0,528	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Луговая,15	22.07.2020г.	0,150	6,11	0,685	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Первомайская,1	22.07.2020г.	0,169	5,31	0,501	0/0	0	2	н/о	н/о
19	пер.Хлебный,8а	22.07.2020г.	0,103	4,44	0,339	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Танкистов,34	22.07.2020г.	0,108	5,56	0,396	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Маяковского,31	22.07.2020г.	0,120	5,88	0,408	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Столбово выход в сеть	22.07.2020г.	0,069	4,96	0,317	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Горводозабор выход в сеть	22.07.2020г.	0,160	9,56	0,676	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Верхне-гжатск выход в сеть	22.07.2020г.	0,072	5,25	0,397	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В