

МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14

Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за июль месяц 2022г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	E.coli в100 мл
1	Ленна,65	06.07.2022г.	0,121	4,08	0,295	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	06.07.2022г.	0,179	8,94	0,531	0/0	0	отс	н/о	н/о
3	Гжатская,60	06.07.2022г.	0,201	9,72	0,497	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	06.07.2022г.	0,223	10,05	0,518	0/0	0	2	н/о	н/о
5	Советская,27	06.07.2022г.	0,154	7,20	0,396	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	06.07.2022г.	0,209	10,03	0,512	0/0	0	отс	н/о	н/о
7	Конный,10	13.07.2022г.	0,132	5,76	0,324	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	13.07.2022г.	0,228	4,88	0,329	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	13.07.2022г.	0,277	5,04	0,355	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	13.07.2022г.	0,116	4,40	0,312	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	13.07.2022г.	0,151	5,73	0,349	0/0	0	отс	0,33	н/о
12	Советская,57	13.07.2022г.	0,133	6,02	0,456	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	ул.Крупской	20.07.2022г.	0,110	4,07	0,326	0/0	0	2	н/о	н/о
14	Луговая,26	20.07.2022г.	0,152	4,66	0,371	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Первомайская,1	20.07.2022г.	0,114	4,92	0,359	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	пер.Хлебный,8а	20.07.2022г.	0,083	3,04	0,277	0/0	0	отс	н/о ^А	н/о
17	Танкистов,34	20.07.2022г.	0,097	5,10	0,308	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Маяковского,31	20.07.2022г.	0,106	6,29	0,284	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Столбово выход в сеть	27.07.2022г.	0,097	4,17	0,377	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Горводозабор выход в сеть	27.07.2022г.	0,215	8,64	0,516	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Верхне-гжатский выход в сеть	27.07.2022г.	0,123	5,01	0,407	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:

Толпыгина Е.В