

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за август месяц 2018г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 м.
1	Ленина ,65	08.08.2018г.	0,155	5,71	0,523	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	08.08.2018г.	0,343	10,12	0,730	0/0	0	3	н/о	н/о
3	Гжатская,60	08.08.2018г.	0,400	10,35	0,864	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	08.08.2018г.	0,358	11,14	0,807	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	08.08.2018г.	0,343	9,76	0,763	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	08.08.2018г.	0,454	8,77	0,857	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	08.08.2018г.	0,161	6,09	0,508	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	08.08.2018г.	0,165	9,03	0,539	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	15.08.2018г.	0,076	5,02	0,411	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,72	15.08.2018г.	0,119	5,20	0,405	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Хлебозавод	15.08.2018г.	0,081	3,11	0,376	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Пушкина,5	15.08.2018г.	0,101	5,01	0,461	0/0	0	3	н/о	н/о
13	Строителей (Надежда)	15.08.2018г.	0,149	5,53	0,522	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	50 лет ВЛКСМ,14	15.08.2018г.	0,176	6,44	0,584	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Советская,57	15.08.2018г.	0,281	9,61	0,802	0/0	0	2	н/о	н/о
16	ул.Крупской	22.08.2018г.	0,112	5,54	0,404	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Герцена,56	22.08.2018г.	0,087	4,30	0,391	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Луговая,24	22.08.2018г.	0,126	5,44	0,418	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Первомайская,3	22.08.2018г.	0,198	6,93	0,579	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	пер.Хлебный,8а	22.08.2018г.	0,092	4,06	0,383	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Герцена наб (мост0	22.08.2018г.	0,139	5,31	0,520	0/0	0	2	н/о	н/о
22	Маяковского,31	22.08.2018г.	0,178	6,70	0,517	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Столбово выход в сеть	22.08.2018г.	0,091	4,25	0,397	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Горводозабор выход в сеть	22.08.2018г.	0,102	6,75	0,599	0/0	0	отс	н/о	н/о
25	Верхне-гжатск выход в сеть	22.08.2018г.	0,063	6,51	0,395	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В