

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за август месяц 2020г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	ТКБ в 100 мл
1	Ленина ,65	05.08.2020г.	0,089	4,13	0,305	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	05.08.2020г.	0,161	8,29	0,676	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	05.08.2020г.	0,184	8,74	0,507	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	05.08.2020г.	0,151	9,27	0,495	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	05.08.2020г.	0,171	9,58	0,574	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	05.08.2020г.	0,135	8,82	0,497	0/0	0	3	н/о	н/о
7	Герцена,72	05.08.2020г.	0,217	7,50	0,638	0/0	0	2	н/о	н/о
8	Конный,10	19.08.2020г.	0,186	6,70	0,543	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,16	19.08.2020г.	0,127	6,62	0,505	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,48	19.08.2020г.	0,181	7,12	0,657	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Хлебозавод	19.08.2020г.	0,112	5,03	0,288	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Строителей (Надежда)	19.08.2020г.	0,100	4,84	0,196	0/0	0	3	н/о	н/о
13	50 лет ВЛКСМ,14	19.08.2020г.	0,133	6,20	0,407	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	Советская,57	19.08.2020г.	0,170	8,73	0,565	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	ул.Крупской	26.08.2020г.	0,122	6,35	0,202	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Герцена,56	26.08.2020г.	0,260	5,63	0,310	0/0	0	2	н/о	н/о
17	Луговая,15	26.08.2020г.	0,124	7,01	0,302	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Первомайская,1	26.08.2020г.	0,165	8,46	0,474	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	пер.Хлебный,8а	26.08.2020г.	0,112	5,69	0,322	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Танкистов,34	26.08.2020г.	0,141	6,28	0,406	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Маяковского,31	26.08.2020г.	0,121	6,22	0,292	0/0	0	3	н/о	н/о
22	<u>Столбово</u> выход в сеть	26.08.2020г.	0,093	7,06	0,352	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	<u>Горводозабор</u> выход в сеть	26.08.2020г.	0,184	12,04	0,405	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	<u>Верхне-гжатск</u> выход в сеть	26.08.2020г.	0,121	8,08	0,379	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В