

# МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,  
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14

Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

## СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть  
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за август месяц 2021г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	ТКБ в 100 мл
1	Ленина,65	04.08.2021г.	0,103	6,82	0,355	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	04.08.2021г.	0,179	11,07	0,596	0/0	0	3	н/о	н/о
3	Гжатская,60	04.08.2021г.	0,162	11,32	0,598	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	04.08.2021г.	0,153	11,99	0,617	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	04.08.2021г.	0,145	10,93	0,497	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	04.08.2021г.	0,166	10,84	0,548	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	11.08.2021г.	0,102	8,18	0,309	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	11.08.2021г.	0,311	7,60	0,391	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	11.08.2021г.	0,357	8,21	0,399	0/0	0	2	н/о	н/о
10	Хлебозавод	11.08.2021г.	0,082	6,90	0,317	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Строителей (Належда)	11.08.2021г.	0,118	7,53	0,430	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	50 лет ВЛКСМ,14	11.08.2021г.	0,141	8,20	0,465	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	Советская,57	11.08.2021г.	0,127	8,95	0,592	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	ул.Крупской	18.08.2021г.	0,158	8,52	0,463	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Луговая,26	18.08.2021г.	0,152	7,34	0,498	0/0	0	2	н/о	н/о
16	Первомайская,1	18.08.2021г.	0,163	9,20	0,467	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	пер.Хлебный,8а	18.08.2021г.	0,085	6,46	0,295	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Танкистов,34	18.08.2021г.	0,140	7,33	0,401	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Маяковского,31	18.08.2021г.	0,130	6,90	0,386	0/0	0	2	н/о	н/о
20	Столбово выход в сеть	18.08.2021г.	0,079	7,43	0,285	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Горводозабор выход в сеть	18.08.2021г.	0,217	11,23	0,603	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Верхне-гжатский выход в сеть	18.08.2021г.	0,142	7,50	0,476	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:

Толпыгина Е.В