

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за сентябрь месяц 2019г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 мл
1	Ленина ,65	04.09.2019г.	0,089	5,07	0,386	0/0	0	2	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	04.09.2019г.	0,149	10,27	0,824	0/0	0	отс	н/о	н/о
3	Гжатская,60	04.09.2019г.	0,171	10,57	0,876	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	04.09.2019г.	0,182	11,02	0,903	0/0	0	2	н/о	н/о
5	Советская,27	04.09.2019г.	0,124	7,93	0,730	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	04.09.2019г.	0,167	9,33	0,856	0/0	0	отс	н/о	н/о
7	Конный,10	04.09.2019г.	0,111	6,54	0,612	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	11.09.2019г.	0,073	5,26	0,357	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	11.09.2019г.	0,088	5,84	0,478	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,72	11.09.2019г.	0,102	6,46	0,699	0/0	0	3	н/о	н/о
11	Хлебозавод	11.09.2019г.	0,089	5,89	0,454	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Строителей (Надежда)	11.09.2019г.	0,113	7,45	0,630	0/0	0	2	н/о	н/о
13	50 лет ВЛКСМ,14	11.09.2019г.	0,099	6,88	0,711	0/0	0	2	н/о	н/о
14	Советская,57	11.09.2019г.	0,117	8,66	0,754	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	ул.Крупской	18.09.2019г.	0,118	6,09	0,544	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Герцена,56	18.09.2019г.	0,104	5,74	0,499	0/0	0	4	1,0	н/о
17	Луговая,24	18.09.2019г.	0,124	4,88	0,517	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Первомайская,3	18.09.2019г.	0,151	7,32	0,656	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	пер.Хлебный,8а	18.09.2019г.	0,101	5,51	0,489	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Герцена наб (мост)	18.09.2019г.	0,133	6,55	0,676	0/0	0	2	н/о	н/о
21	Маяковского,31	18.09.2019г.	0,132	6,40	0,709	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Столбово выход в сеть	18.09.2019г.	0,067	5,04	0,376	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Горводозабор выход в сеть	18.09.2019г.	0,223	12,35	1,099	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Верхне-гжатск выход в сеть	18.09.2019г.	0,071	6,21	0,496	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В