

**Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за сентябрь месяц 2020г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в100 мл
1	Ленина ,65	02.09.2020г.	0,081	6,33	0,217	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	02.09.2020г.	0,183	12,48	0,313	0/0	0	3	н/о	н/о
3	Гжатская,60	02.09.2020г.	0,237	13,59	0,443	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	02.09.2020г.	0,281	10,67	0,486	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	02.09.2020г.	0,167	7,20	0,198	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	02.09.2020г.	0,286	12,60	0,511	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	09.09.2020г.	0,175	7,95	0,717	0/0	0	2	н/о	н/о
8	Герцена,16	09.9.2020г.	0,205	5,21	0,476	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	09.09.2020г.	0,411	7,19	0,415	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Хлебозавод	09.09.2020г.	0,105	5,31	0,458	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	Строителей (Надежда)	09.09.2020г.	0,124	6,07	0,520	0/0	0	2	н/о	н/о
12	50 лет ВЛКСМ,14	09.09.2020г.	0,140	5,93	0,455	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	Советская,57	09.09.2020г.	0,162	6,16	0,540	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	ул.Крупской	23.09.2020г.	0,132	6,47	0,248	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Луговая,15	23.09.2020г.	0,130	6,83	0,344	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Первомайская,1	23.09.2020г.	0,178	7,07	0,475	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	пер.Хлебный,8а	23.09.2020г.	0,105	6,55	0,299	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Танкистов,34	23.09.2020г.	0,147	6,35	0,387	0/0	0	2	н/о	н/о
19	Маяковского,31	23.09.2020г.	0,117	5,74	0,292	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Столбово выход в сеть	23.09.2020г.	0,071	6,07	0,297	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Горводозабор выход в сеть	23.09.2020г.	0,183	10,26	0,481	0/0	0	отс	н/о	н/о
22	Верхне-гжатск выход в сеть	23.09.2020г.	0,110	6,84	0,337	0/0	0	отс	н/о	н/о



Заведующая отделением ПВ:

Толпыгина Е.В