

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за октябрь месяц 2017г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 м.
1	Ленина ,65	04.10.2017г.	0,105	6,06	0,681	0/0	0	0	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	04.10.2017г.	0,526	19,03	1,32	0/0	0	3	н/о	н/о
3	Гжатская,60	04.10.2017г.	0,595	21,10	1,40	0/0	0	0	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	04.10.2017г.	0,469	17,80	0,920	0/0	0	0	н/о	н/о
5	Советская,27	04.10.2017г.	0,365	14,34	1,05	0/0	0	0	н/о	н/о
6	Советская,69	04.10.2017г.	0,398	17,13	1,61	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	04.10.2017г.	0,207	10,22	0,614	0/0	0	0	н/о	н/о
8	Герцена,16	04.10.2017г.	0,176	6,90	0,703	0/0	0	0	н/о	н/о
9	Герцена,48	11.10.2017г.	0,125	8,05	0,742	0/0	0	0	н/о	н/о
10	Герцена,72	11.10.2017г.	0,168	9,92	0,814	0/0	0	0	н/о	н/о
11	Хлебозавод	11.10.2017г.	0,100	7,13	0,643	0/0	0	0	н/о	н/о
12	Пушкина,5	11.10.2017г.	0,187	6,73	0,732	0/0	0	0	н/о	н/о
13	Строителей (Перекресток)	11.10.2017г.	0,158	7,40	0,794	0/0	0	2	н/о	н/о
14	Строителей (Надежда)	11.10.2017г.	0,166	7,45	0,606	0/0	0	0	н/о	н/о
15	50 лет ВЛКСМ,14	11.10.2017г.	0,130	7,76	0,722	0/0	0	0	н/о	н/о
16	Советская,57	11.10.2017г.	0,465	7,13	1,07	0/0	0	2	н/о	н/о
17	ул.Крупской	18.10.2017г.	0,434	17,81	0,985	0/0	0	0	н/о	н/о
18	Герцена,56	18.10.2017г.	0,185	13,84	0,613	0/0	0	2	н/о	н/о
19	Луговая,24	18.10.2017г.	0,211	12,68	0,828	0/0	0	0	н/о	н/о
20	Первомайская,3	18.10.2017г.	0,170	10,03	0,901	0/0	0	0	н/о	н/о
21	пер.Хлебный,8а	18.10.2017г.	0,138	9,66	0,750	0/0	0	0	н/о	н/о
22	Герцена наб (мост0	18.10.2017г.	0,214	9,82	0,740	0/0	0	0	н/о	н/о
23	Маяковского,31	18.10.2017г.	0,249	9,86	0,857	0/0	0	0	н/о	н/о
24	Столбово выход в сеть	18.10.2017г.	0,126	7,20	0,605	0/0	0	0	н/о	н/о
25	Горводозабор выход в сеть	18.10.2017г.	0,775	19,46	1,53	0/0	0	0	н/о	н/о
26	Верхне-гжатский выход в сеть	18.10.2017г.	0,114	10,45	0,693	0/0	0	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В