

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за октябрь месяц 2019г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	ТКБ в 100 мл
1	Ленина,65	02.10.2019г.	0,087	4,49	0,402	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	02.10.2019г.	0,153	9,21	0,869	0/0	0	отс	н/о	н/о
3	Гжатская,60	02.10.2019г.	0,198	10,00	0,815	0/0	0	2	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	02.10.2019г.	0,120	8,11	0,704	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	02.10.2019г.	0,198	7,32	0,763	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	02.10.2019г.	0,113	7,88	0,776	0/0	0	3	н/о	н/о
7	Герцена,56	02.10.2019г.	0,103	6,22	0,531	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	09.10.2019г.	0,098	5,75	0,404	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	09.10.2019г.	0,096	5,93	0,634	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,72	09.10.2019г.	0,116	5,33	0,410	0/0	0	10	1.0	н/о
11	Хлебозавод	09.10.2019г.	0,084	5,98	0,391	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Строителей (Надежда)	09.10.2019г.	0,103	5,88	0,443	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	50 лет ВЛКСМ,14	09.10.2019г.	0,129	7,56	0,645	0/0	0	2	н/о	н/о
14	Советская,57	09.10.2019г.	0,111	8,20	0,703	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	ул.Крупской	16.10.2019г.	0,106	5,24	0,435	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	Конный,10	16.10.2019г.	0,113	6,41	0,605	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Луговая,15	16.10.2019г.	0,183	6,79	0,673	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Первомайская,1	16.10.2019г.	0,119	6,88	0,490	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	пер.Хлебный,8а	16.10.2019г.	0,088	5,74	0,404	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Герцена,32	16.10.2019г.	0,095	4,85	0,398	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Маяковского,31	16.10.2019г.	0,122	6,40	0,609	0/0	0	2	н/о	н/о
22	Столбово выход в сеть	16.10.2019г.	0,076	5,11	0,385	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Горводозабор выход в сеть	16.10.2019г.	0,099	17,13	0,673	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Верхне-гжатск выход в сеть	16.10.2019г.	0,205	6,26	0,566	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В