

МУП "Горводоканал"

215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14

Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

СПРАВКА

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за **октябрь** месяц **2022г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	E.coli в 100 мл
1	Ленина,65	05.10.2022г.	0,096	6,82	0,280	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	05.10.2022г.	0,202	11,76	0,413	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	05.10.2022г.	0,197	10,09	0,426	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	05.10.2022г.	0,185	9,64	0,384	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	05.10.2022г.	0,239	9,53	0,459	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	05.10.2022г.	0,177	10,22	0,441	0/0	0	3	н/о	н/о
7	Конный,10	12.10.2022г.	0,124	7,04	0,395	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	12.10.2022г.	0,206	5,95	0,388	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	12.10.2022г.	0,224	6,57	0,402	0/0	0	2	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	12.10.2022г.	0,170	4,81	0,275	0/0	0	отс	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	12.10.2022г.	0,121	6,50	0,326	0/0	0	отс	0,33	н/о
12	Советская,57	12.10.2022г.	0,143	7,83	0,414	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	ул.Крупской	19.10.2022г.	0,129	6,22	0,397	0/0	0	2	н/о	н/о
14	Луговая,26	19.10.2022г.	0,131	6,59	0,409	0/0	0	отс	н/о	н/о
15	Первомайская,1	19.10.2022г.	0,109	5,86	0,356	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	пер.Хлебный,8а	19.10.2022г.	0,087	4,30	0,290	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Танкистов,34	19.10.2022г.	0,106	4,08	0,295	0/0	0	отс	н/о	н/о
18	Маяковского,31	19.10.2022г.	0,113	5,32	0,302	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Столбово выход в сеть	19.10.2022г.	0,067	5,11	0,299	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	Горводозабор выход в сеть	19.10.2022г.	0,232	10,75	0,566	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Верхне-гжатский выход в сеть	19.10.2022г.	0,107	6,74	0,472	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В