

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за **ноябрь** месяц **2015г.**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты						Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	pH	ОМЧ в 1мл	ОКБ в 100 мл	ТКБ в 100 м.
1	Красноармейская, 52	10.11.2015г.	0,300	22,41	1,50	0/0	0	7,38	0	н/о	н/о
2	Пролетарская, 11	10.11.2015г.	0,310	20,94	1,50	0/0	0	7,39	2	н/о	н/о
3	Гжатская, 60	10.11.2015г.	0,290	19,47	1,61	0/0	0	7,38	0	н/о	н/о
4	Советская, 32	10.11.2015г.	0,250	18,00	1,38	0/0	0	7,36	0	н/о	н/о
5	Советская, 44	10.11.2015г.	0,270	20,94	1,38	0/0	0	7,35	0	н/о	н/о
6	Советская, 69	10.11.2015г.	0,290	22,41	1,38	0/0	0	7,38	2	н/о	н/о
7	Конный, 4	10.11.2015г.	0,260	18,00	1,26	0/0	0	7,32	0	н/о	н/о
8	Конный, 10	10.11.2015г.	0,230	16,53	1,14	0/0	0	7,33	0	н/о	н/о
9	Свердлова, 5	17.11.2015г.	0,240	16,53	1,50	0/0	0	7,27	0	н/о	н/о
10	Герцена, 72	17.11.2015г.	0,250	19,47	1,38	0/0	0	7,26	0	н/о	н/о
11	Герцена, 46	17.11.2015г.	0,190	15,06	1,26	0/0	0	7,255	0	н/о	н/о
12	Герцена, 32	17.11.2015г.	0,170	13,59	1,26	0/0	0	7,25	0	н/о	н/о
13	Звероплемхоз	17.11.2015г.	0,230	16,53	1,14	0/0	0	7,25	3	н/о	н/о
14	Хлебозавод	17.11.2015г.	0,130	10,65	1,14	0/0	0	7,24	0	н/о	н/о
15	Гагаринский музей	17.11.2015г.	0,220	13,59	1,26	0/0	0	7,26	0	н/о	н/о
16	Строителей (баня)	17.11.2015г.	0,270	18,00	1,38	0/0	0	7,27	0	н/о	н/о
17	Строителей (Перекрест)	17.11.2015г.	0,230	15,06	1,26	0/0	0	7,26	2	н/о	н/о
18	Строителей(Надежда)	24.11.2015г.	0,270	18,00	1,38	0/0	0	7,26	0	н/о	н/о
19	Пушкина, 5	24.11.2015г.	0,280	16,53	1,26	0/0	0	7,25	0	н/о	н/о
20	50летВЛКСМ, 25	24.11.2015г.	0,300	19,47	1,50	0/0	0	7,34	0	н/о	н/о
21	50летВЛКСМ, 22	24.11.2015г.	0,310	19,47	1,61	0/0	0	7,35	0	н/о	н/о
22	50летВЛКСМ, 14	24.11.2015г.	0,270	18,00	1,50	0/0	0	7,34	0	н/о	н/о
23	Смоленск. наб, 63	24.11.2015г.	0,310	20,94	1,61	0/0	0	7,36	3	н/о	н/о
24	Ленина, 21	24.11.2015г.	0,200	13,59	1,14	0/0	0	7,24	0	н/о	н/о
25	Ленина, 43	24.11.2015г.	0,190	16,53	1,26	0/0	0	7,25	0	н/о	н/о
26	Ленина, 65	24.11.2015г.	0,210	15,06	1,14	0/0	0	7,26	0	н/о	н/о
27	Столбово выход в сеть	24.11.2015г.	0,200	15,06	1,26	0/0	0	7,25	0	н/о	н/о
28	Горводозабор выход в сеть	24.11.2015г.	0,320	22,41	1,50	0/0	0	7,34	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В