

Результаты анализов городской сети и выходов в сеть
МУП «Горводоканал» г.Гагарин за ноябрь месяц 2018г

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цветность, град	Мутность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1мл	ОКБ в100 мл	ТКБ в 100 м.
1	Ленина ,65	07.11.2018г.	0,111	5,21	0,491	0/0	0	отс	н/о	н/о
2	Красноармейская,52	07.11.2018г.	0,115	10,04	0,894	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	07.11.2018г.	0,132	11,01	0,942	0/0	0	отс	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	07.11.2018г.	0,172	14,02	1,217	0/0	0	отс	н/о	н/о
5	Советская,27	07.11.2018г.	0,115	8,25	0,735	0/0	0	отс	н/о	н/о
6	Советская,69	07.11.2018г.	0,145	11,22	0,863	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	07.11.2018г.	0,191	7,03	0,541	0/0	0	отс	н/о	н/о
8	Герцена,16	07.11.2018г.	0,072	6,03	0,474	0/0	0	отс	н/о	н/о
9	Герцена,48	14.11.2018г.	0,099	6,31	0,537	0/0	0	отс	н/о	н/о
10	Герцена,72	14.11.2018г.	0,089	7,02	0,595	0/0	0	3	н/о	н/о
11	Хлебозавод	14.11.2018г.	0,087	5,68	0,563	0/0	0	отс	н/о	н/о
12	Пушкина,5	14.11.2018г.	0,146	9,11	0,739	0/0	0	отс	н/о	н/о
13	Строителей (Надежда)	14.11.2018г.	0,141	8,42	0,614	0/0	0	отс	н/о	н/о
14	50 лет ВЛКСМ,14	14.11.2018г.	0,208	6,97	0,741	0/0	0	2	0,33	н/о
15	Советская,57	14.11.2018г.	0,175	9,50	0,865	0/0	0	отс	н/о	н/о
16	ул.Крупской	21.11.2018г.	0,139	6,99	0,497	0/0	0	отс	н/о	н/о
17	Герцена,56	21.11.2018г.	0,116	6,89	0,454	0/0	0	2	н/о	н/о
18	Луговая,24	21.11.2018г.	0,132	7,01	0,521	0/0	0	отс	н/о	н/о
19	Первомайская,3	21.11.2018г.	0,192	6,94	0,492	0/0	0	отс	н/о	н/о
20	пер.Хлебный,8а	21.11.2018г.	0,101	5,22	0,603	0/0	0	отс	н/о	н/о
21	Герцена наб (мост0	21.11.2018г.	0,120	7,10	0,621	0/0	0	2	н/о	н/о
22	Маяковского,31	21.11.2018г.	0,144	6,25	0,705	0/0	0	отс	н/о	н/о
23	Столбово выход в сеть	21.11.2018г.	0,094	6,52	0,479	0/0	0	отс	н/о	н/о
24	Горводозабор выход в сеть	21.11.2018г.	0,119	11,02	0,832	0/0	0	отс	н/о	н/о
25	Верхне-гжатск выход в сеть	21.11.2018г.	0,213	6,94	0,685	0/0	0	отс	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В