

**МУП "Горводоканал" муниципального образования
«Гагаринский муниципальный округ Смоленской области»
215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,
тел. 8 (481-35) 6-28-50, 6-20-14**


Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

СПРАВКА

**Результаты анализов городской сети и выходов в сеть с водозаборов
МУП «Горводоканал» г. Гагарин за май месяц 2026г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цвет- ность, град	Мут- ность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1см ³	ОКБ в100 см ³	E.coli в100 см ³
1	Ленина,65	06.05.2026г.	0,133	4,21	0,289	0/0	0	0	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	06.05.2026г.	0,300	10,73	0,805	0/0	0	0	н/о	н/о
3	Гжатская,60	06.05.2026г.	0,302	10,86	0,794	0/0	0	2	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	06.05.2026г.	0,294	9,94	0,766	0/0	0	0	н/о	н/о
5	Советская,27	06.05.2026г.	0,292	9,52	0,725	0/0	0	0	н/о	н/о
6	Советская,69	06.05.2026г.	0,297	10,37	0,808	0/0	0	0	н/о	н/о
7	Конный,10	13.05.2026г.	0,104	5,02	0,417	0/0	0	2	0,33	н/о
8	Герцена,16	13.05.2026г.	0,209	4,75	0,304	0/0	0	0	н/о	н/о
9	Герцена,48	13.05.2026г.	0,290	5,10	0,321	0/0	0	0	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	13.05.2026г.	0,137	4,40	0,319	0/0	0	0	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	13.05.2026г.	0,158	5,16	0,402	0/0	0	0	н/о	н/о
12	Советская,57	13.05.2026г.	0,275	7,22	0,539	0/0	0	0	н/о	н/о
13	Конный,10	20.05.2026г.	-	-	-	-	-	0	н/о	н/о
14	ул.Крупской	20.05.2026г.	0,211	5,80	0,422	0/0	0	0	н/о	н/о
15	Луговая,26	20.05.2026г.	0,159	4,63	0,385	0/0	0	2	н/о	н/о
16	Первомайская,1	20.05.2026г.	0,147	4,56	0,361	0/0	0	0	н/о	н/о
17	Танкистов,34	20.05.2026г.	0,237	5,77	0,407	0/0	0	0	н/о	н/о
18	Столбово выход в сеть	20.05.2026г.	0,088	4,34	0,290	0/0	0	0	н/о	н/о
19	Горводозабор выход в сеть	20.05.2026г.	0,194	10,64	0,720	0/0	0	0	н/о	н/о
20	Верхне-гжатский выход в сеть	20.05.2026г.	0,148	5,75	0,413	0/0	0	0	н/о	н/о

Заведующая отделением питьевой воды:



Толпыгина Е.В