

**МУП "Горводоканал" муниципального образования
«Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области**
215010 Смоленская область, г.Гагарин, проезд Первомайский, д.1,
тел. 8 (481-35) 6-28-50 , 6-20-14


Центральная испытательная лаборатория контроля качества воды

СПРАВКА

**Результаты анализов городской сети и выходов в сеть с водозаборов
МУП «Горводоканал» г. Гагарин за март месяц 2026г**

№ п/п	Место взятия пробы	Дата отбора	Компоненты и результаты					Бактериологический анализ		
			Fe мг/л	Цвет- ность, град	Мут- ность, мг/л	Запах балл	Привкус балл	ОМЧ в1см ³	ОКБ в100.см ³	E.coli в100 см ³
1	Ленина ,65	04.03.2026г.	0,125	4,27	0,306	0/0	0	0	н/о	н/о
2	Красноармейская,68	04.03.2026г.	0,239	10,85	0,713	0/0	0	2	н/о	н/о
3	Гжатская,60	04.03.2026г.	0,198	10,41	0,690	0/0	0	0	н/о	н/о
4	Пролетарская,11	04.03.2026г.	0,231	10,19	0,723	0/0	0	0	н/о	н/о
5	Советская,27	04.03.2026г.	0,164	9,88	0,654	0/0	0	0	н/о	н/о
6	Советская,69	04.03.2026г.	0,207	11,03	0,735	0/0	0	2	н/о	н/о
7	Конный,10	11.03.2026г.	0,159	4,87	0,392	0/0	0	0	н/о	н/о
8	Герцена,16	11.03.2026г.	0,255	6,70	0,329	0/0	0	0	н/о	н/о
9	Герцена,48	11.03.2026г.	0,261	5,92	0,366	0/0	0	0	н/о	н/о
10	Строителей (Надежда)	11.03.2026г.	0,139	4,93	0,317	0/0	0	0	н/о	н/о
11	50 лет ВЛКСМ,14	11.03.2026г.	0,142	4,51	0,350	0/0	0	0	н/о	н/о
12	Советская,57	11.03.2026г.	0,160	6,68	0,544	0/0	0	0	н/о	н/о
13	ул.Крупской	18.03.2026г.	0,150	6,05	0,397	0/0	0	0	н/о	н/о
14	Луговая,26	18.03.2026г.	0,162	4,78	0,415	0/0	0	0	н/о	н/о
15	Первомайская,1	18.03.2026г.	0,134	4,89	0,409	0/0	0	0	н/о	н/о
16	Танкистов,34	18.03.2026г.	0,126	4,50	0,352	0/0	0	0	н/о	н/о
17	Маяковского,31	18.03.2026г.	0,131	4,31	0,367	0/0	0	0	н/о	н/о
18	Столбово выход в сеть	18.03.2026г.	0,105	4,36	0,300	0/0	0	0	н/о	н/о
19	Горводозабор выход в сеть	18.03.2026г.	0,287	11,23	0,674	0/0	0	0	н/о	н/о
20	Верхне-гжатский выход в сеть	18.03.2026г.	0,171	4,82	0,349	0/0	0	0	н/о	н/о

Заведующая отделением ПВ:



Толпыгина Е.В